



Asociația
Coșarilor
din România

www.asociatiacosarilor.ro

ADEVERINȚĂ CURĂȚARE COȘ / CANAL DE FUM

nr. din data

Firma **SC. SRL** este membră în **ASOCIAȚIA COȘARILOR din ROMÂNIA** și are angajat personal cu **CERTIFICAT de CALIFICARE PROFESIONALĂ** seria nr. din, eliberat de **MINISTERUL MUNCII și EDUCATIEI NATIONALE din ROMANIA**.

Prin prezenta, adevărim faptul că la imobilul din str., nr., localitatea, județul, persoană de contact, telefon, e-mail, a fost curățat și deblocat un coș/canal pentru evacuarea gazelor de ardere (coș de fum).

În urma lucrărilor s-au constatat următoarele:

- Coșul de fum este construit din: cărămidă ceramică metal inox
- Coșul de fum este: întubat izolat interior exterior manufacturat
- Coșul de fum deservește: CT comb. gazos CT comb. solid CT comb. Lichid
- Sobă gaz Sobă lemne Șemineu Hote bucătărie Cuptor pizza
- Sobă comb. lichid Cuptor pâine Grătar Altele
- Stare fizică a terminalului: Bună Deteriorată Obs:
- Starea fizică a coșului: Bună Deteriorată Obs:
- Ușă de vizitare: există nu există Obs:
- Racord: Aluminiu Inox Tablă Altele
- Coșul de fum este: Liber și neobturat Obturat
- Lucrări efectuate (Deviz lucrări): Măsurare viteze în coșul de fum
- Inspectare/Curățare coș de fum Montare ușă de vizitare
- Inspectare/Curățare canal de fum Înlocuire racord canal de fum
- Verificare traseu coș de fum Verificare dimensionare coș de fum
- Verificare etanșeitate coș și focar Alte lucrări.....
- Recomandări pentru remedierea deficiențelor sau a disfuncționalităților:**
- Schimbarea racordului de fum cu unul de inox Întubarea coșului de fum
- Montarea unei uși de vizitare Înlocuirea coșului de fum
- Mărirea distanței dintre coșul de fum și elementele combustibile Izolarea coșului de fum
- Alte recomandări.....

Am fost informat de către coșar despre toate activitățile efectuate de acesta, am citit informațiile de pe verso și le-am înțeles și declar că voi respecta recomandările primite.



Asociația
Coșarilor
din România

www.asociatiacosarilor.ro

Nume client	Nume coșar	
Semnătură client	Semnătură coșar	Stampila

Coșurile de fum trebuie curățate obligatoriu (anual) conform:

Ordinul ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor – art. 85, alin (3) și art. 96;

a) Hotărârea de Guvern nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor – art. 1, art. 2 și art. 3;

b) Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale din 2006 - NTPEE-2008 – art. 13.14, art. 14.40;

c) Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) – I 33 din 1999 – art. 3.23.

Informații utile:

- Pentru toate *aparatele consumatoare de combustibili gazoși* racordate la coș trebuie să se asigure aerul necesar arderii și evacuarea în exterior a gazelor de ardere, complet și fără riscuri, astfel încât în atmosfera încăperii să nu se depășească concentrația de noxe admisă de normele de protecția muncii și normele de protecție a mediului (cf. NTPEE – 2008 – art. 8.7). Aerul necesar arderii și evacuarea în exterior a gazelor de ardere, complet și fără riscuri, trebuie asigurate și în cazul aparatelor consumatoare de combustibil solid sau lichid.

- Este interzis să se folosească un coș de fum care nu a fost curățat cel puțin o dată pe an, deoarece există pericol de incendiu sau de intoxicare cu monoxid de carbon.

- Conform legislației în vigoare din România, personalul care curăță coșul/canalul de fum trebuie să fie coșar cu CERTIFICAT de CALIFICARE PROFESIONALĂ. Numărul Certificatului de Calificare Profesională trebuie să fie trecut în ADEVERINȚA de CURĂȚARE A COȘULUI / CANALULUI DE FUM.

- Este interzisă montarea de dispozitive de închidere sau obturare a secțiunii de ieșire a gazelor de ardere de la aparatele de consum individual (sobe, mașini de gătit, cazane de încălzire și /sau preparare apă caldă, radiatoare etc.) (conf. NTPEE – 2008 – art. 8.21).

Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coș sau neridicarea zidăriei coșurilor deasupra acoperișului ori lăsarea deschisă a ușilor pentru curățare.

- Coșurile de fum vor fi curățate periodic, funcție de calitatea și cantitatea combustibilului folosit, iar ușile pentru curățare vor fi bine etanșate.

- Zidăria și tencuiala coșurilor vor fi verificate periodic și bine întreținute, astfel încât să se evite orice crăpătură care ar permite ieșirea în încăperi sau poduri a gazelor de ardere sau a scânteilor.

Cauze principale ale incendiilor din cauza coșurilor de fum:

- necurățarea periodică a coșurilor, ceea ce a condus la depunerea de cantități mari de funingine pe canalele de fum și producerea de scântei;

- nerepararea, premergător sezonului rece și ori de câte ori este necesar, a crăpăturilor, fisurilor și altor degradări apărute în structurile coșurilor de fum.